



Certificado de ensayo

Nº: C4102T20

Solicitantes

IMPAFRI, S.L.
Pol. Ind. "Los Santos", C/ José Jiménez Baena, 3
14900 – LUCENA (Córdoba)

INFRICO, S.L.
Ctra. Las navas – Los Piedros CO-762, Km. 2,5
14900 – LUCENA (Córdoba)

Tipo de muestra

Panel sándwich metálico con alma de PUR.

Fabricante: IMPAFRI, S.L.

Referencia:

"PANEL MODULAR PMI-400E"

Ensayo/s

- Ensayo según norma UNE-EN 13823:2012+A1:2016, "Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción- Productos de construcción excluyendo revestimientos de suelos expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo"
- Ensayo según norma UNE-EN ISO 11925-2:2011 "Ensayos de Reacción al Fuego de los materiales de construcción. Inflamabilidad de los productos de construcción cuando se someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única (ISO 11925-2)".

Fecha Ensayo/s

09-jul-20 y 10-jul-20

Certificado de los informes

Informe de producto tipo nº 4102T20 (emitido por AFITI-LICOF en fecha 17-jul-20).

Clasificación de la Reacción al Fuego

B-s2,d0

Clasificación según la norma UNE-EN 13501-1:2019 "Clasificación en función del comportamiento frente al Fuego de productos de construcción y elementos para edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de Reacción al Fuego."

Toledo, 17 de julio de 2020


Documento Firmado Digitalmente

Fdo: David Sáez García
Director Técnico del Laboratorio
de Reacción al Fuego

Los resultados incluidos en este Certificado hacen referencia única y exclusivamente a las muestras ensayadas, y no al producto en general.

En los informes indicados se incluyen aspectos importantes sobre la ejecución y desarrollo del ensayo que ha permitido la obtención de dicha clasificación de la Reacción al Fuego. Este certificado deberá utilizarse conjuntamente con los informes referenciado

La anulación o modificación de dichos informes implica la anulación o modificación del presente certificado.